

**Федеральное государственное учреждение**

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

*Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7*

*Телефон / факс: 709-77-56*

*ИНН 7722136074 / КПП 772201001*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 012-07-ЭЗ

дата 03.07.2012

На основании заявления (№, дата)

**Организация-изготовитель:**

“NUPIGECO S.p.A.”

адрес: Via Stefano Ferrario, Z. Ie Sud-Ovest, 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY, Италия

**Организация-получатель:**

“NUPIGECO S.p.A.”

адрес: Via Stefano Ferrario, Z. Ie Sud-Ovest, 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY, Италия

**Наименование продукции:**

Трубы и фитинги напорные полиэтиленовые типа «Smartflex», «Ecosmart»

**Изготовлена в соответствии:**

Сертификат изготовителя

**Перечень документов, предоставленных на экспертизу:**

Сертификат изготовителя, макет этикетки, доверенность

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 321-06-А от «26» июня 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	0	15
Индекс токсичности, %	96	80 - 120
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,05	0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,06	0,2
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	0,001	0,01

**Область применения:**

для передачи автомобильных топлив и опасных жидкостей

**Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:**

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

**Информация, наносимая на этикетку:**

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция:  
Трубы и фитинги напорные полиэтиленовые типа «Smartflex», «Ecosmart» соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II разд. 6).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров