



**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"**

**СТАНОВИЩЕ  
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

на основание чл. 98 от ЗМВР и чл. 146, т.3 от ППЗМВР

рег.№ 110-Н СТ-13 / 08 04 / .....2008 г.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ: ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ „СМАРТФЛЕКС“**

**2. ЗАЯВИТЕЛ:** "БУЛ НУПИ" ООД, район „Младост“, ж.к. „Младост-1“, бл.3, вх.Ж, ет.2, ап.110, идентификационен № 121504232, писма вх. № ПСд-60/30.10.2007 г. и ИН 183/06.03.2008г.

**3. ПРОИЗВОДИТЕЛ:** : "НУПИ" АД- Италия, Имола, Виа Коломбарото, 584.

**4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Пластмасовите тръби „Смартфлекс“ са двупластови, със състав: външен пласт от полиетилен висока плътност /ПЕВП/ и вътрешен пласт от поликетон. Предназначени са за изграждане на подземни тръбопроводи за транспортиране на бензин, керосин, горива, съдържащи алкохол, авиационни горива, метанол и етанол.

Пластмасовите тръби и съпътстваща арматура SMARTFLEX, производство на NUPI S.p.A - Италия, изпълняват на изискванията на: EN 14125, изискванията на Института за функционални характеристики на петрола за подземни тръбопроводни системи в бензиностанции, второ издание, февруари 2001г. ISBN 085293 323 1 и на указанията на одиторските органи на KIWA BRL K552/02 (2003-01-01) "Подземни термопластмасови тръбопроводни системи за транспортиране на течни петролни продукти и техните пари".

**5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** 01.04.2013г.

**6. СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Доклад от проведени изпитвания № 20060091 от март 2006г., издаден от ERA Technology Ltd - Англия

**7. СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване съответствието с изискванията за безопасност.

*Забележки: 1. Настоящото Становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност се отнася само за този продукт.  
2. Настоящото Становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност става невалидно при внасяне на промяна в компонентите на продукта, за които са издадени цитираните изпитвателни протоколи.  
3. Извлечения от настоящото Становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност не могат да се размножават без писмено съгласие на ГД "ПБЗН".*

**ДИРЕКТОР:**

**/ГЛ. КОМИСАР инж. Н. НИКОЛОВ/**

Адрес: България, гр. София, ул. Пиротска № 171А, тел.: +359 2/ 822 15 25, факс: +359 2/ 822 01 53, e-mail: nspab@mvr.bg

Стр. 1 от 1

*copia come originale*

**БУЛ НУПИ ООД  
СОФИЯ — SOFIA  
BUL NUPI LTD**